



## Ålands miljö- och hälso- och skyddsmyndighet

Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn  
Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601  
E-post: kansliet@amhm.ax  
Hemsida: [www.amhm.ax](http://www.amhm.ax)

Datenummer (fylls av myndighet):

Handlingar riktas till myndigheten, ej till enskild handläggare.

# MEDGIVANDE TILL BORRNING FÖR BERGVÄRME närmare än 10 meter från fastighetsgräns

I egenskap av ägare till fastigheten \_\_\_\_\_ har jag / vi inget  
att invända mot att borring för bergvärme på fastigheten \_\_\_\_\_  
sker \_\_\_\_\_ meter från den gemensamma fastighetsgränsen.

### Skydds- avstånd

- Borrhål ska placeras minst 20 meter från befintliga energibrunnar vid vertikal borring (boring rakt ner). Detta för att minska risken att berget kyls ner för mycket på längre sikt, vilket kan hända ifall borrhålen placeras för tätt. Avståndet vid markytan mellan borrhål kan minskas genom att vinkla hålen ifrån varandra. Skyddsavståndet 20 meter ska då uppfyllas på en nivå under markytan som motsvarar 40 % av borrhålsdjupet.
- För att möjliggöra att såväl du som dina grannar ska kunna installera värmepumpar ska borrhålet placeras minst 10 meter från fastighetsgränsen. Om du vill placera det närmare gränsen krävs att ett godkännande inlämnas av den eller de grannar som berörs.
- Skyddsavståndet mellan en energibrunn och enskild borrhålsvattentäkt ska vara minst 30 meter.
- Energibrunnar närmare än 30 meter från en enskild avloppsanläggning ska placeras högre i terrängen än den enskilda avloppsanläggningen. Detta är speciellt viktigt i närheten av borrhålsvattentäkter eftersom borring för bergvärme kan medföra ökad vattenrörlighet med avlopps-påverkan i vattentäkten som följd.

Jag / vi har informerats om gällande skyddsavstånd (se ovan) och att förestående borring kan medföra begränsningar för upptagande av borrhål på min / vår egen fastighet.

Tid och plats:

Underskrift:

Namnförtydligande:

.....

.....

.....