

Ålands Hälso- och Sjukvård
Pb 1055
AX-22 111 Mariehamn

Objekt

Gullåsens simbassäng
Sanatorievägen
Mariehamn

Beslut

Gullåsens simbassäng stängs för användning med stöd av 80 § landskapslagen (1967:36) om hälsovård.

ÅMHH kan genom beslut upphäva förbudet när ny provtagning visar att anläggningen uppfyller vattenkvalitetskraven i Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av bassängvatten i simhallar och badanläggningar, FFS 315/2002.

Motivering

Vid provtagning i enlighet med anläggningens egenkontrollprogram har förhöjda halter av trihalometaner, THM, konstaterats. Verksamhetsutövaren har vidtagit flera olika åtgärder för att komma tillrätta med problemet.

De nya analysresultaten visar dock halter vilka överskrider kvalitetskraven i Social- och hälsovårdsministeriets förordning 315/2002. Med stöd av detta, att bassängen används av riskgrupper och att trihalometaner är skadliga att inandas stängs simbassängen med stöd av 80 § landskapslagen (1967:36) om hälsovård.

Bakgrund

En uppföljning av förhöjda halter trihalometan i Gullåsens simbassäng gjordes efter att verksamhetsutövaren vidtagit åtgärder. De nya analysresultaten visar halter vilka överskrider kvalitetskraven i Social- och hälsovårdsministeriets förordning 315/2002.

Den 12.2.2010 inkom analysresultat från den senaste provtagningen samt en redogörelse över åtgärder som gjorts i syfte att förbättra vattenkvaliteten.

En inspektion på plats utfördes 15.02.2010.

Den 17.02.2010 inkom ett preliminärt tidsschema över de åtgärder som kommer att vidtas för att återställa vattenkvaliteten i bassängen.

Avgift

Ingen avgift faktureras.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Magnus Eriksson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning