

## Sammanfattning av skolor efter grundskolan

### Projektets omfattning

Projektet omfattade elva stycken skolor efter grundskolan samt medborgarinstitut på Åland.

Vid inspektionerna informerades om inomhusluftproblematik, symtom avseende inomhusluft, ventilation, egenkontroll av fastighetsservice, byggnadskonstruktion, hushållsvatten, avlopp, avfallshantering, städning, städ- och sanitära utrymmen, handikappanpassning, produktsäkerhet och livsmedelhantering. Vid inspektionerna granskades även att de krav som ställs i gällande lagstiftning följs.

### *Inomhusluft*

Överlag ansågs inomhusluften vara bra i skolorna. Några klagomål eller misstankar om t.ex. mögelförekomst förekom inte vid något objekt. De få påpekanden som gjordes rörde temperaturvariationer, oftast för varmt under maj och augusti.

Ventilationsanläggningarna fungerade relativt bra, men i flera fall saknades inspektionsrutiner för förekomst av smuts i ventilationskanalerna. Även tidpunkten för eventuella tidigare rengöringar var ofta okänd.

### *Städning*

Vid tio ställen var städningen god. I sju skolor var städsåp dock inte låst. Eftersom städkemikalier kan medföra hälsofara t.ex. vid hudkontakt, invärtes användning osv. är det viktigt att hålla städsåpet låst. Städsåpet ska även innehålla produktinformationsblad där det finns information om hur man ska bete sig om man har utsatts för hälsofara eller om det har inträffat någon annan olycka t.ex. när större mängder kemikalier kommer ut i avloppet eller vid en brand. Vid många objekt fattades produktinformationsblad för använda städkemikalier.

### *Egenkontroll av fastighetsservice*

Ett dokumenterat system för egenkontroll av fastighetsservicen saknades vid tio ställen. För att kunna ha en bra kontroll över fastigheterna och deras skötsel är ett dokumenterat system ett bra verktyg.

Följs serviceschemat kan problemen med t.ex. inomhusluft minskas avsevärt. Även eventuella vattenläckor i byggnaden kan upptäckas i god tid och omfattningen av saneringar kan minskas. Egenkontrollen av fastigheter medför ofta också ekonomiska fördelar genom att de som använder fastigheten har

mindre sjukfrånvaron och arbetar effektivare p.g.a. att problemen med inomhusluften minimeras. Också fastighetens värde är högre när den underhålls på rätt sätt.

#### ***Kemikaliehantering***

Kemikaliehanteringen i kemisalar kunde ha varit bättre vid två objekt gällande märkning och förvaring.

#### ***Övrigt***

Avfallshanteringen var bra skött vid alla objekt, med sortering i olika avfallsfraktioner.

#### **Bakgrund**

Enligt av Ålands landskapsregering fastställd tillsynsplan för 2011 ska skolor efter grundskolan inspekteras i projektform.

För projektinspektionen debiteras ingen separat avgift. Årsavgiften för den regelbundna tillsynen har fastställts i Ålands landskapsregerings beslut (2011:8) om taxa för ÅMHH. Avgiften faktureras årligen i början av påföljande år.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund  
Myndighetschef  
Beslutande

Eeva Axelsson  
Miljöskyddsinspektör  
Föredragande