

Ålands hälso- och sjukvård  
c/o Petter Johansson  
Pb 1055  
22 111 Mariehamn

## Objekt

ÅHS / Centralkansliet  
Ålands Centralsjukhus  
Pb 1055  
22 111 Mariehamn

## Beslut

Ert inskickade förslag på åtgärdsplan, enligt beslut ÅMH-Mb 614/08, gällande rengöring av ventilationskanalerna, godkänns.

Rengöring samt justering av ventilationen ska vara utförd senast 30.12.2011. Saneringen ska slutinspekteras efter skriftlig anmälan från ägaren.

LL om hälsovården § 20 (ÅFS 1967/36)

## Motivering

Myndigheten har emottagit analysrapport daterad 04.12.2008 från Työterveyslaitos / Timo Tuomi. På basen av elektronmikroskopisk analys konstateras att mängden partiklar är av mycket små mängder, vilket motivera att rengöringen kan ske inom 2011.

## Bakgrund

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har på begäran av Ålands hälso- och sjukvård genom Petter Johansson gjort en inomhusluftundersökning av Centralkansliet vid Ålands centralsjukhus.

Beträffande utförda inomhusluftmätningar så hänvisas till inspektionsprotokollet 25.11.2008. I inspektionsprotokollet från 25.11.2008 framkommer även ett förslag till beslut, vilket fastslås genom detta beslut. Sökanden har hörts på underlaget till beslut.

Ärendet är anhängiggjort vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 25.04.2008.

Ålands hälso- och sjukvård har inkommit med den begärda saneringsplanen 30.03.2009.

**Avgift**

Beslutet faktureras ej.

**Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund  
Myndighetschef  
Beslutande

Stig-Göran Nordberg  
Miljöskyddsinspektör  
Föredragande

***Bilagor***

1. Besvärсанvisning