

MYNDIGHETSBESLUT

02.04.2008 ÅMH-Mb 135/08

Dnr: 2008-0578

Saltviks församling
Kvarnbo-Kyrkvägen 52
22 430 Saltvik

Verksamhet

Borring av tre stycken 160 meter djupa energibrunnar vid Kvarnbo-Kyrkvägen 52 i Kvarnbo, Saltvik.

Beslut

Anmälan om borring har registrerats enligt 39 § i LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd. Inga kända hinder för verksamheten föreligger enligt ovannämnda lag och vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland.

Villkor

Följande villkor föreskrivs:

1. Bifogade krav vid borring i berg skall följas.
2. Ni skall lämna in ett borrprotokoll till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast 30 dagar efter att borrhålsarbetet slutförts. I borrprotokollet skall det framkomma uppgifter om brunnarnas slutliga placering och djup samt markens beskaffenhet, ledningsförmåga och eventuell uppmätt kloridhalt i vattnet i borrhålen efter att borrhålsarbetet är slutfört.

Ni uppmärksamgörs på att energibrunnar kan bli mindre effektiva om de anläggs för tätt. Därför rekommenderas ett avstånd på minst ca 20 meter mellan energibrunnar vid vertikal borring.

Motivering

Anmälan har granskats i enlighet med 38 § i LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd. Med beaktande av föreskrivna villkor bedöms verksamheten uppfylla gällande krav, varvid anmälan kan registreras i enlighet med 39 § samma lag. Villkor 1 motiveras med att borring i berg inom landskapet Åland regleras genom bilaga 4 i LF (2001:35) om miljöskydd och miljötillstånd. Villkor 2

motiveras med samma bilaga samt med att tillsynsmyndigheten i enlighet med 41 § i LL (2001:30) har rätt att få den information som tillsynsmyndigheten behöver för sin verksamhet.

Bakgrund

Saltviks församling har lämnat in en anmälan om borrhning av tre stycken 160 meter djupa energibrunnar vid Kvarnbo-Kyrkvägen 52 på fastigheten Prestgården Rnr 1:6 i Kvarnbo, Saltvik. Enligt lantmäteriverkets fastighetsregister, vilket miljö- och hälsoskyddsmyndigheten har tillgång till heter dock den aktuella fastigheten Oskarsberg Rnr 2:6.

Ärendet är anhängiggjort vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 13.03.2008.

Avgift

För beslutet uppbärs en avgift om 100 euro enligt avgiftstabell nr.1 i landskapsregeringens beslut nr 30/2007. Avgiften faktureras separat.

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Andreas Nyberg
Miljöinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Krav vid borrhning i berg
2. Besväransvisning

För kännedom

Saltviks kommun, Lillängs 14, Nääs, 22 320 Ödkarby