

FRK Ålands distrikt
Västra Esplanadgatan 5
22 100 Mariehamn

Objekt

Röda Korsgården
Västra Esplanadgatan 5
Mariehamn

Beslut

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHH) konstaterar att förekomsten av mögel i det aktuella snickeriverkstanen medför sanitär olägenhet för de som vistas där på det sätt som avses i 21 § i LL (1967:36) om hälsovården.

Senast 15.07.2009 ska en åtgärdsplan/saneringsplan inkomma till ÅMHH för godkännande. Planen ska innehålla vilka åtgärder som kommer att vidtas för att undanröja olägenheten samt en tidsplan för när åtgärderna kommer att vidtas. I saneringsplanen ska det även framgå en bedömning av hur utbredd mögeltillväxten är.

Det rekommenderas att ni ser över ventilationssystemet så att det uppfyller landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelsesamling (ÅFS 109/2008).

Snickeriutrymmet ska hållas avskilt från resterande verksamhet, både vid utredningsarbetet och vid ett framtida saneringsarbete. Ventilationen ska anordnas så att mögelsporer inte kan spridas till angränsande utrymmen.

ÅMHH avråder att personal vistas i det aktuella snickeriutrymmet tills saken är utredd vidare.

Motivering

Vid provtagning 24.03.2009 påträffades mögelarter som är typiska fuktindikatorer och som kan producera mykotoxiner eller mögelgifter. Mögeltillväxten är så pass riklig att den medför sanitär olägenhet i det aktuella snickeriutrymmet. Utbredningen bör utredas ytterligare och en sanerings/åtgärdsplan behöver tas fram.

Enligt 20 § i LL (1967:36) om hälsovården ska åtgärder vidtas för att avhjälpa eller begränsa att sanitär olägenhet (orsakat av t.ex. spridning av mögelsporer) uppstår i angränsande utrymmen.

Vid inspektionen 24.03.2009 konstaterades vidare att ventilationen var knappt märkbar i stora delar av den aktuella källarvåningen/markplan. Av denna orsak rekommenderas en översyn av ventilationssystemets funktion. Undermålig ventilation kan förorsaka sanitär olägenhet.

Bakgrund

Finlands Röda Kors, Ålands distriktet, har lämnat in en anhållan om inomhusluftundersökning av Röda Korsgårdens lokaler vid Västra Esplanadgatan 5 i Mariehamn.

Beträffande de provtagningar och mätningar som har utförts hänvisas till inspektionsprotokollet 20.04.2009.

Ärendet är anhängiggjort hos ÅMHH den 03.03.2009.

Avgift

60 euro enligt timdebitering a' 20 euro i bilaga 1 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008. Avgiften faktureras separat.

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Andreas Nyberg
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besväransvisning