

Finströms kommun  
Att: Byggnadskontoret  
Skolvägen 2  
22 410 Godby

## Objekt

Södra Längan / Finströms kommun  
Skolvägen 2  
Godby

## Beslut

På de två platser (prov 430-3 och 430-5) där riklig mögeltillväxt påträffades vid provtagning 10.02.2009 ska angripet byggnadsmaterial bytas ut mot nytt material senast 15.08.2009. Arbetet ska utföras så att sanitär olägenhet inte uppstår för den övriga verksamheten. Ni ska meddela Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHH) då saneringsarbetet har utförts för slutinspektion. ÅMHH kan kräva ytterligare åtgärder.

Ni rekommenderas att se över ventilationen så att den uppfyller landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelsesamling (ÅFS 109/2008). Rent generellt gäller att det i en arbetslokal ska vara ett litet undertryck orsakat av frånluftsventilationen. Ifall undertrycket blir för stort (tex. pga. stängda friskluftsventiler) kan obehag upplevas.

## Motivering

Vid mögelprovtagning 10.02.2009 konstaterades att riklig mögeltillväxt förekom på två platser (prov 430-3 / Seijas rum och 430-5 / Ingelas rum). Vid den mera omfattande provtagning som utfördes 17.03.2009 konstaterades ingen ytterligare mögeltillväxt i angränsande utrymmen. Byggnadsmaterialet på de två platser som uppvisade riklig mögeltillväxt ska bytas ut för att undvika spridning av mögelsporer, vilket kan medföra sanitär olägenhet på det sätt som avses i 21 § i LL (1967:36) om hälsovården.

## Bakgrund

ÅMHH har på begäran av Finströms kommun gjort en inomhusluftundersökning av den s.k. Södra Längan i Godby, Finström.

Beträffande de provtagningar och inspektioner som har gjorts hänvisas till inspektionsprotokollet från 21.04.2009.

Ärendet är anhängiggjort hos ÅMHH den 26.01.2009.

### **Avgift**

120 euro enligt timdebitering a' 20 euro i bilaga 1 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008. Avgiften faktureras separat.

### **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund  
Myndighetschef  
Beslutande

Andreas Nyberg  
Miljöskyddsinspektör  
Föredragande

### **Bilagor**

1. Besvärсанvisning