

Saltviks Kommun  
Lillängs 14  
22 320 Ödkarby

## Objekt

Rangsby Skola  
Lidkroksvägen 26  
Saltvik

## Beslut

Senast 01.09.2009 ska ni vidta åtgärder för att sänka den höga inomhusluft-temperaturen så att riktvärdet för god inomhusluft erhålls (20-22 °C). Ni ska därefter meddela Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) vilka åtgärder som har vidtagits.

## Motivering

Vid inspektion 19.11.2008 och 28.11.2008 konstaterades att temperaturen i lokalerna var hög (23-24 °C), varför åtgärder ska vidtas för att sänka inomhuslufttemperaturen. Under uppvärmningsperioden ska temperaturen i skolor ligga vid 20-22 °C (Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar för boendehälsa; 2008). Ett samband mellan hög lufttemperatur och klagomål på inomhusluften är inte ovanligt.

De övriga utredningar som har gjorts är dammprovtagning för att analysera förekomsten av fiberpartiklar i luften, analys av flyktiga organiska föreningar (VOC) och fuktmätningar av golvkonstruktionen. Inga onormala värden/halter har påträffats.

## Bakgrund

ÅMHM har på begäran av Saltviks kommun gjort en inomhusluftundersökning i Rangsby Skola.

Beträffande de provtagningar och inspektioner som har gjorts hänvisas till inspektionsprotokollet från 14.04.2009.

Ärendet är anhängiggjort hos ÅMHM den 29.09.2008.

## Avgift

Ingen avgift faktureras.



## **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund  
Myndighetschef  
Beslutande

Andreas Nyberg  
Miljöskyddsinspektör  
Föredragande

## **Bilagor**

1. Besvärсанvisning