

Föglö kommun
Tingsvägen 3
22 710 Föglö

Objekt

Omsorgshemmet Nygård
Föglövägen 88
Föglö

Beslut

Renoveringen och utbyggnaden av lokalerna vid Nygårds omsorgshem i Degerby, Föglö godkänns i enlighet med 23 § i LL (1967:36) om hälsovården.

Villkor

Följande villkor föreskrivs:

1. Upphållningslist för städredskap ska monteras i städskrubben.
2. Ett ventilationsprotokoll som visar uppmätta och projekterade flöden ska inlämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHH) senast 01.09.2009.

Motivering

Vid inspektion den 28.04.2009 konstaterades att renoveringen och utbyggnaden av lokalen har gjorts på ett sådant sätt att lokalen, kompletterat med ovannämnda villkor, är lämplig för sitt ändamål på det sätt som avses i 88 och 91 §§ i LF (1973:63) om hälsovården.

Villkor 1 föreskrivs i enlighet med 16 och 23 §§ i LL (1967:36) om hälsovården för att förebygga sanitär olägenhet som kan uppstå om städredskap inte tillåts torka på ett ändamålsenligt sätt.

För att ÅMHH ska kunna kontrollera att det verkliga ventilationsflödet motsvarar det projekterade har villkor 2 föreskrivits. Undermålig ventilation kan medföra sanitär olägenhet.

Bakgrund

Föglö kommun har 06.03.2009 lämnat in en ansökan om godkännande enligt hälsovårdslagen för renoverade och utbyggda lokaler vid Nygårds omsorgshem i Degerby, Föglö. Sökanden har hörts på underlaget till beslut.

Ombyggnaden och renoveringen av köket har tidigare godkänts genom beslut 18.03.2009 (ÅMH-Mb 93/09).

Ärendet är anhängiggjort hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet den 06.03.2009.

Avgift

150 euro enligt avgiftstabell 2 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008. Avgiften har reducerats från 300 euro i enlighet 5 § i avgiftstaxan då ett tidigare godkännande för köket finns.

Avgiften faktureras separat.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Rauli Lehtinen
T.f. myndighetschef
Beslutande

Andreas Nyberg
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning

