

MYNDIGHETSBESLUT

28.05.2008 ÅMH-Mb 229/08

Dnr: 2008-0960

Erik Weckman
Tallvägen 7
22 100 Mariehamn

Verksamhet

Borrning av en ca 180 meter djup energibrunn vid Tallvägen 7 i Mariehamn.

Beslut

Anmälan om borrning har registrerats enligt 39 § i LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd. Inga kända hinder för verksamheten föreligger enligt ovannämnda lag och vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland.

Ni uppmärksamgörs på att energibrunnar kan bli mindre effektiva om de anläggs för tätt. Därför rekommenderas ett avstånd på minst ca 20 meter mellan energibrunnar vid vertikal borrning.

Villkor

Följande villkor föreskrivs:

1. Bifogade krav vid borrning i berg skall följas.
2. Ni skall lämna in ett borrprotokoll till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast 30 dagar efter att borrhållningsarbetet slutförts. I borrprotokollet skall det framkomma uppgifter om brunnarnas slutliga placering och djup samt markens beskaffenhet, ledningsförmåga och eventuell uppmätt kloridhalt i vattnet i borrhålen efter att borrhållningsarbetet är slutfört.

Motivering

Anmälan har granskats i enlighet med 38 § i LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd. Med beaktande av föreskrivna villkor bedöms verksamheten uppfylla gällande krav, varvid anmälan kan registreras i enlighet med 39 § samma lag. Villkor 1 motiveras med att borrning i berg inom landskapet Åland regleras genom bilaga 4 i LF (2001:35) om miljöskydd och miljötillstånd. Villkor 2 motiveras med samma bilaga samt med att tillsynsmyndigheten i enlighet med 41

Adress:
Norrågatan 17
AX-22 100 Mariehamn

Tel: (018) 528 600
Fax: (018) 528 601
E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax
Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

§ i LL (2001:30) har rätt att få den information som tillsynsmyndigheten behöver för sin verksamhet.

Bakgrund

Erik Weckman har lämnat in en anmälan om borrhning av en ca 180 meter djup energibrunn vid Tallvägen 7 på tomt 4 i kvarter 4 i Östernäs, Mariehamn. På Tallvägen 11 finns en 150 meter djup borrhad energibrunn. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har 12.03.2008 behandlat en anmälan om borrhning av en 180 meter djup energibrunn på Tallvägen 9. Avstånden till dessa borrhplatser är ca 25 meter.

Ärendet är anhängiggjort vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 15.05.2008.

Avgift

För beslutet uppbärs en avgift om 100 euro enligt avgiftstabell nr.1 i landskapsregeringens beslut nr 30/2007. Avgiften faktureras separat.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Andreas Nyberg
Miljöinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Krav vid borrhning i berg
2. Besvärсанvisning