

Ålands Trädgårdshall
Ringsbölevägen 60
22150 Jomala

Verksamhet

Borring av nio ca 170 meter djupa energibrunnar
Ringsbölevägen 60
22150 Jomala

Beslut

Ansökan föranleder inte några vidare åtgärder enligt 15 § LL (2008:124) om miljöskydd.

Borring i berg regleras genom bilaga 3 i LF (2008:130) om miljöskydd samt genom LF (2009:26) om ändring av landskapsförordning om miljöskydd, vilka det är er skyldighet att följa. Bilagorna bifogas detta beslut.

Motivering

ÅMHM har granskat ansökan. De aktuella placeringarna av borrhålen uppfyller de krav som framkommer av ovannämnda bilagor. Borrplatsens läge är ca 1700 meter från strandlinjen mot saltsjön och på en höjd av ca 13 meter över havet. I närområdet finns i dagsläget inga borrhålen energibrunnar.

ÅMHM har därmed inte funnit grundad anledning att pröva verksamhetens laglighet eller orsak att meddela särskilda instruktioner enligt 15 § LL (2008:124) om miljöskydd.

Bakgrund

Ålands Trädgårdshall har lämnat in en anmälan om borring av nio 170 meter djupa energibrunnar vid Ringsbölevägen 60 på fastigheten 170-410-6-33 i Gölby, Jomala. Borrhålen placeras ca 6 meter från varandra och energibrunnarna används som värmemagasin.

Ärendet är anhängiggjort vid ÅMHM 08.04.2009.

Avgift

För beslutet uppbärs en avgift om 100 euro enligt avgiftstabell 1 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 31 december 2008, beslut nr 312 S10 (Dnr S40/07/5/249).

Avgiften faktureras separat.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Mats Westman
Vik. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Bilaga 3 i LF (2008:130) om miljöskydd, krav vid borring i berg.
2. LF (2009:26) om ändring av landskapsförordning om miljöskydd
3. Besvärсанvisning