

Mariehamns församling
Östra Esplanadgatan 6
22 100 Mariehamn

Objekt

Lägenheter vid
St. Mårtensgårdens prästgård
Hindersbölevägen 11
Mariehamn

Beslut

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHH) har inte kunnat konstatera att de aktuella lägenheterna är hälsovådliga för dem som uppehåller sig där på det sätt som avses i 21 § i landskapslagen (1967:36) om hälsovården. Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

Ni rekommenderas att ersätta nuvarande yttertak (plant tak) med ett lutande tak/åstak för att undvika framtida fuktproblem.

Motivering

Utgående från de provtagningar och den inspektion som utförts har ÅMHH inte kunnat konstatera att de aktuella lägenheterna är hälsovådliga för dem som uppehåller sig där på det sätt som avses i 21 § i landskapslagen (1967:36) om hälsovården. Av denna orsak är ärendet slutbehandlat.

Bakgrund

ÅMHH har på begäran av Mariehamns församling gjort en inomhusluftundersökning av två lägenheter vid St. Mårtensgården i Mariehamn.

Beträffande utförda provtagningar så hänvisas till inspektionsprotokollet från 26.05.2009. I inspektionsprotokollet framkommer även ett förslag till beslut, vilket fastslås genom detta beslut. Sökanden har hörts på underlaget till beslut.

Ärendet är anhängiggjort vid ÅMHH 14.04.2009.

Avgift

60 euro enligt timdebitering á 20 euro/h i bilaga 1 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.



Avgiften faktureras separat.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Andreas Nyberg
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning