

MYNDIGHETSBESLUT

20.08.2008 ÅMH-Mb 408/08

Dnr: 2008-0123

Sandö vatten
C/o Lindfors Lisbeth
Sandö
22 550 Vårdö

Objekt

Sandö vattens vattenverk
Sandö

Beslut

Med stöd av 80 § LL om hälsovården föreläggs Sandö vatten att uppfylla nedan föreskrivna bristerna senast 31.10.2008.

Sandö vatten skall i fortsättningen följa gällande egenkontrollprogram, Dnr 402/17.05.2004, vilket innebär ett bakteriologiskt prov per år och ett fysikaliskkemiskt prov vart tredje år. Under år 2008 skall både ett bakteriologiskt och ett fysikaliskkemiskt prov utföras och resultaten tillställas Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Följande villkor föreskrivs:

1. Vattenverket skall vara låst.
2. Luftventiler skall installeras i vattenverket.
3. Allmänt städa upp i och runt vattenverket.

Motivering

Vid inspektion den 10.10.2007 konstaterades ovannämnda brister. För att säkerställa dricksvatten av god kvalitet och undvika uppkomst av sanitär olägenhet skall bristerna uppfyllas med hänvisning till 54 § LL om hälsovård samt 8 § Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter (FFS 401/2001), antagen genom ÅFS 74/2001.

Provtagningen av dricksvattnet har avvikit från egenkontrollprogrammet, Dnr 402/17.05.2004, utan godkännande från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Vattenverket skall vara låst för att förhindra otillbörlig vistelse i det. En god ventilation av vattenverket förhindrar uppkomst av rost och mögel, vilket i förlängningen kan påverka vattenkvaliteten. Uppbevaring av material, i och omkring vattenverket, skall ske under ordnade förhållanden så att det inte kan påverka vattenkvaliteten. Sandö vatten tar sitt råvatten från en grävd brunn detta gör vattentäkten extra känslig för nedsmutsning i närområdet.

Bakgrund

Hälsonämnden har vid möte Hn/Tj 26/06 § 270 beslutat att hälsoinspektionen som projekt under 2007 skall inspektera små vattenverk genom granskning av pumphus, behandling av vatten, provtagningsresultat samt genomgång av egenkontrollprogram enligt 54 § LL om hälsovården samt ÅFS 74/2001.

Ärendet är anhängiggjort vid Ålands Hälso- och Sjukvård av Hälsonämnden på möte Hn/Tj 26/06 § 270 och överförs till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 02.01.2008.

Avgift

Ingen avgift debiteras eftersom ärendet tillkommit vid projektinspektion.

Besvär

Besväransvisning bifogas

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Magnus Eriksson
Hälsoinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besväransvisning