

MYNDIGHETSBESLUT

29.10.2008 ÅMH-Mb 539/08

Dnr: 2008-1602

Williams Buss Ab
Torggatan 2
22 100 Mariehamn

Verksamhet

Borrning av fyra stycken ca 175 meter djupa energibrunnar vid Hantverkargränd i Prästgården, Jomala.

Beslut

Anmälan om borrning har registrerats enligt 39 § i LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd. Inga kända hinder för verksamheten föreligger enligt ovannämnda lag och vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland.

Ni uppmärksamgörs på att energibrunnar kan bli mindre effektiva om de anläggs för tätt. Därför rekommenderas ett avstånd på minst ca 20 meter mellan energibrunnar vid vertikal borrning.

Villkor

Följande villkor föreskrivs:

1. Bifogade krav vid borrning i berg ska följas.
2. Ni ska lämna in ett borrprotokoll till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast 30 dagar efter att borrhålets slutförts. I borrhålets slutförts ska det framkomma uppgifter om brunnens slutliga placering och djup samt markens beskaffenhet, ledningsförmåga och eventuell uppmätt kloridhalt i vattnet i borrhålet efter att borrhålets slutförts.

Motivering

Anmälan har granskats i enlighet med 38 § i LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd. Med beaktande av föreskrivna villkor bedöms verksamheten uppfylla gällande krav, varvid anmälan kan registreras i enlighet med 39 § samma lag. Villkor 1 motiveras med att borrning i berg inom landskapet Åland regleras genom bilaga 4 i LF (2001:35) om miljöskydd och miljötillstånd. Villkor 2

Adress:
Norrögatan 17
AX-22 100 Mariehamn

Tel: (018) 528 600
Fax: (018) 528 601
E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax
Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

motiveras med samma bilaga samt med att tillsynsmyndigheten i enlighet med 41 § i LL (2001:30) har rätt att få den information som tillsynsmyndigheten behöver för sin verksamhet.

Bakgrund

Williams Buss Ab har lämnat in en anmälan om borring av fyra stycken ca 175 meter djupa energibrunnar vid Hantverkargränd på fastigheten Granbacka Rnr 12:3 i Prästgården, Jomala. Rågranne i öster har gett sitt skriftliga samtycke till borring närmare än 10 meter från rågränsen.

Ärendet är anhängiggjort vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 03.10.2008.

Avgift

För beslutet uppbärs en avgift om 100 euro enligt avgiftstabell nr.1 i landskapsregeringens beslut nr 30/2007. Avgiften faktureras separat.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Andreas Nyberg
Miljöinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Krav vid borring i berg
2. Besvärсанvisning