

Brita Rosén  
Ålandsvägen 21 A 2  
22 100 Mariehamn

## Objekt

lägenhet vid  
Ålandsvägen 21 A 2  
22 100 Mariehamn

## Beslut

Ingen sanitär olägenhet konstateras. Ärendet är slutbehandlat.

Ni rekommenderas att se över ventilationen i lägenheten så att tilluft och frånluft är i proportion till varandra. Rent generellt gäller att det i ett bostadsutrymme ska vara ett litet undertryck orsakat av frånluftsventilationen. Ifall undertrycket blir för stort (tex. pga. avsaknad av friskluftsventiler) kan obehag upplevas.

## Motivering

Utgående från de mätningar som utförts har Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet inte kunnat konstatera att den aktuella lägenheten är hälsovådlig för dem som uppehåller sig där på det sätt som avses i 21 § i landskapslagen (1967:36) om hälsovården. Av denna orsak är ärendet slutbehandlat.

## Bakgrund

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har på begäran av Brita Rosen gjort en inomhusluftundersökning i hennes hyreslägenhet på Ålandsvägen 21A i Mariehamn.

Beträffande utförda mätningar så hänvisas till inspektionsprotokollet 20.01.2009. I inspektionsprotokollet från 20.01.2009 framkommer även ett förslag till beslut, vilket fastslås genom detta beslut. Sökanden har hörts på underlaget till beslut.

Ärendet är anhängiggjort hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 12.01.2009.

**Avgift**

60 euro enligt timdebitering a' 20 euro i bilaga 1 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008. Avgiften faktureras separat.

**Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund  
Myndighetschef  
Beslutande

Andreas Nyberg  
Miljöskyddsinspektör  
Föredragande