

MYNDIGHETSBESLUT

29.10.2008 ÅMH-Mb 542/08

Dnr: 2008-0064

Ålands Hälso- och sjukvård
c/o Petter Johansson
Pb 1055
22 111 Mariehamn

Objekt

Rehabavdelningen vid Gullåsen
Pb 1055
22 111 Mariehamn

Beslut

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beslöt att godkänna den inkomna åtgärdsplanen för rehabavdelningen vid Gullåsen. **Senast 01.03.2009** ska de planerade åtgärderna vara genomförda.

Därefter ska nytt dammprov från tilluftssystemet tas. En kopia av analysresultatet ska lämnas in till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast 01.04.2009.

Motivering

Enligt 21 § i landskapslagen (1967:36) om hälsovården bör Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet uppmana lägenhetens ägare eller innehavare (av tex. arbetslokal) att inom utsatt tid avhjälpa bristfällighet i lokal. Ett flertal analyser av dammprov från tilluftssystemet eller dess omedelbara närhet har visat att det förekommer rikligt med utomhusluftsdamm (sten, sand och pollen), sten- och glasullsfibrer samt inomhusdamm i ventilationssystemets tilluftskanaler vid Gullåsens rehabavdelning.

Bakgrund

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har på begäran av Ålands Hälso- och sjukvård (ÅHS) gjort en inomhusluftundersökning av Gullåsens rehabavdelning.

ÅHS ålades 14.05.2008 att utreda orsaken till att onormalt höga halter av pollen, mineralfibrer och mögelsporer uppmättes vid dammprovtagning 08.02.2008 i rum 60. Samtidigt ålades ÅHS att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas samt när dessa åtgärder kommer att vidtas.

Adress:
Norragatan 17
AX-22 100 Mariehamn

Tel: (018) 528 600
Fax: (018) 528 601
E-post kansliet@miljohalsoskydd.ax
Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

ÅHS har 09.10.2008 inkommit med en åtgärdsplan där det framkommer att det förekommer rikligt med utomhusluftsdamm (sten, sand och pollen), sten- och glasullsfibrer samt inomhusdamm i ventilationssystemets tilluftskanaler. Enligt åtgärdsplanen är det därför motiverat att rengöra tilluftssystemet, vilket beräknas vara klart vid årsskiftet 2008/2009. Därefter tas på nytt dammprov från tilluftssystemet.

Av åtgärdsplanen framkommer det även att någon särskild översyn av ventilationssystemets flödeskapacitet inte behövs. Både de projekterade (från 1984-85) och uppmätta (16.03.2007) luftflödena uppfyller minst de föreskrivna värdena i Finlands byggbestämmelsesamling från år 2003.

Ärendet är anhängiggjort vid Hälsonämnden 25.10.2007 och överfört till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 02.01.2008.

Avgift

Beslutet faktureras ej.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Andreas Nyberg
Miljöinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning