

Mariehamns stad
Att: Hamnkontoret
Pb 5
22 101 Mariehamn

Objekt

Tullens lokaler
Vikingterminalen
Mariehamn

Beslut

De missfärgade taksxivorna ska bytas och åtgärder ska vidtas för att förhindra fortsatt takläckage i rummet där postpaket hanteras, 21 § LL om hälsovården (1967:36).

Mariehamns stad ska senast 31.07.2010 slutföra ovannämnda åtgärder.

Motivering

Vid inspektion 25.11.2009 konstaterades att de tidigare missfärgade taksxivorna var bytta i rummet där postpaket hanteras. Det hade dock hänt ett nytt vattenläckage och taksxivorna var på nytt missfärgade. För att förhindra fortsatt vattenläckage in i tullens lokaler måste mera omfattande åtgärder vidtas. Fuktskadat material kan ge upphov till sanitär olägenhet på det som avses i 21 § LL om hälsovården (1967:36).

Bakgrund

ÅMHM har på begäran av Mariehamn stad gjort en inomhusluftundersökning i tullens lokaler i Vikingterminalen.

Ärendet är anhängiggjort hos ÅMHM 19.08.2009.

Avgift

60 euro enligt timdebitering á 20 euro i bilaga 1 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008 (Dnr S40/07/5/249).

Besvär

Besvärsanvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Eeva Axelsson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärsanvisning

För kännedom

Ålands tulldistrikt, Pb 40, 22101 Mariehamn