

MYNDIGHETSBESLUT

12.03.2008 ÅMH-Mb 84/08

Dnr: 2008-0201

Lappo Ungdomsförening /
Bjarne Törnroos
Lappo
22 840 Lappo

Objekt

Klockkulla ungdomslokal
Lappo
22 840 Lappo

Beslut

Klockkulla ungdomslokal uppvisade brister i de allmänna kraven som ställs på en livsmedelslokal enligt 10 § i livsmedelslagen (FFS 2006:23) antagen genom LL om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen (2007:26). Lappo Ungdomsförening föreläggs därför utföra följande åtgärder **senast 31.05.2008** enligt 55 § i livsmedelslagen (FFS 2006:23).

Villkor

Följande skall åtgärdas;

1. Ventilationskåpa skall installeras i köket.
2. Handtvättställ med väggfasta ställningar för flytande tvål och engångshanddukar skall installeras i köket.
3. Sopkärl skall finnas i köket.

Motivering

Vid projektinspektion den 19.09.2007 konstaterades att Klockkulla ungdomslokal uppvisade följande brister enligt europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Ventilationen skall uppfylla kraven i bilaga II kapitel I punkt 5. 852/2004 (EG). Handtvättställ med väggfasta ställningar för flytande tvål och engångshanddukar skall finnas enligt bilaga II kapitel I punkt 4. 852/2004 (EG). Avfallsbehållare med lock skall finnas enligt bilaga II kapitel VI punkt 4. 852/2004 (EG).

Bakgrund

Hälsonämnden har vid möte Hn/Tj 26/06 den 07.12.2006 § 270 beslutat att hälsoinspektionen som projekt under 2007 skall inspektera ungdomslokalerna. Vid genomgång av projekt ungdomslokaler på Tj 15/07 den 01.11.2007 beslöts att Klockkulla ungdomslokal tas till enskild behandling. Projektinspektion förrättades den 19.09.2007.

Ärendet är anhängiggjort på hälsonämndens offentliga anslagstavla 07.12.2006 samt i båda lokal tidningar och har överförts till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 02.01.2008.

Avgift

Ingen avgift debiteras

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Magnus Eriksson
Hälsoinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besväransvisning