

Ålands Landskapsregering / byggnadsbyrå
Att. Elisabeth Rosenlöf, projektingenjör
PB 1060
AX-22 111 Mariehamn

Objekt

Ålands Yrkesskola / tvättstugan
Neptunigatan 19
22 100 Mariehamn

Beslut

Ålands Yrkesskola ska inkomma senast **01.05.2009** med saneringsplanen enligt 21 § LL om hälsovården (ÅFS 1967/36). Planen ska innehålla vilka åtgärder som kommer att vidtas för att undanröja olägenheten samt en tidsplan för när åtgärderna kommer att vidtas.

Myndigheten avråder att elever samt personal vistas i de aktuella utrymmena tills att en sanering är utförd.

Motivering

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstaterar att förekomsten av mögel (svampar) i den aktuella tvättstugan / klädvårdsutrymmena medför sanitär olägenhet för de som där vistas.

Analysresultatet 2009-453 visar att mögelsläkten typ *Aspergillus* och *Acremonium* samt strålsvamp kan producera mykotoxiner eller mögelgifter (SHM:s direktiv 2008:2).

Bakgrund

Ålands Landskapsregering / byggnadsbyrån gm Elisabeth Rosenlöf, projektingenjör, anhåller om inomhusluftundersökning vid Ålands yrkesskolas tvättstuga, Neptunigatan 19 i Mariehamn.

Ärendet är anhängiggjort vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 13.02.2009.

Avgift

Debiteras enligt avgiftsstadgan

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Stig-Göran Nordberg
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning