

Mariehamns Stad

Pb 207

22101

Mariehamn

## Objekt

Daghemmet Blåklockan  
Östra Skolgatan 4  
Mariehamn

## Beslut

Daghemmet Blåklockan föreläggs enligt 80 §, 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister **senast den 31.08.2009**.

Följande brister ska åtgärdas:

1. En gungställning ska endast ha två sitsar per sektion.
2. Staketet runt gungorna, sandlådans träram och staketet ut mot Skolgatan är samtliga i dåligt skick och ska bytas ut eller renoveras.
3. De delar av det gamla metallstaketet upp mot Ålands Lyceum som rostet sönder ska tas bort.
4. Eluttagen ska vara barnsäkra.
5. Påfyllnad av dämpande underlag ska utföras vid rutschbanans utåkningsdel (ca. 2 m)
6. Utgående ventilation ovanför spisen ska rengöras.
7. Runt spisen och diskbänken ska samtliga skåpdörrar och lådor samt bänkskivan intill spisen bytas alternativt renoveras.
8. I köket ska det installeras ett handtvättställe med tillhörande väggfast tvål och pappershållare.
9. Kontrollera att plastmattornas fogar är täta runt rör och i hörn i toaletterna.
10. Våtrumstapeten i personaltoaletten ska sättas fast.
11. På barnenstolett ska gamla borrhål i väggen fyllas fast.

## Motivering

Vid projektinspektion den 24.10.2008 konstaterades att daghemmet Blåklockan inte uppfyller de krav som ställs med stöd av 23 § LL om hälsovården (1967:36) och 10 § livsmedelslagen (FFS 23/2006) antagen genom LL om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen 1 § (2007:26).

För att undvika fara ska punkterna 1-5 åtgärdas i enlighet med standarden SFS-EN 1176 och 1177 samt 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och

konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004) antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8).

Det ska finnas ändamålsenlig och tillräcklig naturlig eller mekanisk ventilation och vara konstruerat så att filter och andra delar som måste rengöras eller bytas ut är tillgängliga enligt (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II kapitel I punkt 5.

Alla ytor i utrymmen där livsmedel hanteras ska vara hela och lätta att rengöra enligt (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II Kapitel 2 punkt 1 f).

I avseende att undvika uppkomst av sanitär olägenhet ska punkterna 9-11 åtgärdas med stöd av 16 § LL om hälsovården (1967:36).

### **Bakgrund**

Hälsonämnden har vid möte Hn/Tj 14/07 § 235 beslutat att hälsoinspektionen som projekt under 2008 skall inspektera daghem. Hälsoinspektionens arbetsuppgifter överfördes till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet den 02.01.2008.

### **Avgift**

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt ÅMHM:s avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008 (Beslut 312 S10).

Avgiften faktureras separat.

### **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Rauli Lehtinen  
T.f. Myndighetschef  
Beslutande

Magnus Eriksson  
Miljöskyddsinspektör  
Föredragande

### **Bilagor**

1. Besvärсанvisning