

Föglö kommun
Tingsvägen 3
22710 Föglö

Objekt

Daghem Myran
Föglövägen 90, Degerby
Föglö

Beslut

Daghemmet Myran föreläggs enligt 80 §, 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister **senast den 31.08.2009**.

Följande brister konstaterades vid inspektion:

1. Sanden i sandlådan ska bytas eller fyllas på eftersom detta inte utförts på 3 år därefter ska det utföras åtminstone vartannat år.
2. Staketet runt hela utomhus lekplatsen och speciellt mot byggarbetsplatsen, ska renoveras.
3. Påfyllnad av dämpande underlag ska utföras vid rutschbanans utåkningsdel (ca. 2m).
4. Ventilationen i köket behöver kontrolleras och eventuellt åtgärdas.
5. I personalens toalett ska det tätas mellan golvet och nedgående avloppsrör.
6. I duschen på barnens toalett ska det tätas vid genomföringen mellan rören och väggen.

Motivering

Vid projektinspektion den 12.09.2008 konstaterades att daghemmet Myran inte uppfyller de krav som ställs med stöd av 23 § LL om hälsovården (1967:36).

För att undvika hälsofara ska punkterna 1-3 åtgärdas i enlighet med standarden SFS-EN 1176 och 1177 samt 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004) antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8).

I avseende att undvika uppkomst av sanitär olägenhet ska punkterna 4-6 åtgärdas med stöd av 16 § LL om hälsovården (1967:36).

Bakgrund

Hälsonämnden har vid möte Hn/Tj 14/07 § 235 beslutat att hälsoinspektionen som projekt under 2008 skall inspektera daghem. Hälsoinspektionens arbetsuppgifter överfördes till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet den 02.01.2008.

Avgift

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt ÅMHH:s avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008 (Beslut 312 S10).

Avgiften faktureras separat.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Rauli Lehtinen
T.f. Myndighetschef
Beslutande

Magnus Eriksson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning