

Mariehamns Stad

Pb 207

22101

Mariehamn

Objekt

Daghemmet Klintebo
Klintvägen 14 B
22100 Mariehamn

Beslut

Daghemmet Klintebo föreläggs enligt 80 §, 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister **senast den 31.08.2009**.

Följande brister ska åtgärdas:

1. I en radie på ca 1 m runt vippgungorna ska det fyllas på med stötdämpande underlag.
2. Påfyllnad av dämpande underlag ska utföras under och ca 1,5 m utanför klätterställningen
3. Eluttagen ska vara barnsäkra.
4. De fristående (bok)hyllorna ska sättas fast i väggen.
5. I barnens toaletter ska flytande tvål, pappershållare och papperskorg finnas.
6. I personaltoaletten ska det sättas upp en pappershållare.
7. Det öppna avloppet under kärlskåpet i köket måste åtminstone förses med stänkskydd eller lock.
8. I köket ska det installeras ett handtvättställe med tillhörande väggfast tvål och pappershållare.
9. Den söndriga bänkskivan vid spisen samt skåpluckorna nedanför diskbänken ska renoveras eller bytas ut. Dessutom ska diskställningen renoveras eller bytas ut.
10. I kylskåpets nedre del måste tätningslisterna bytas ut.
11. En lös termometer ska finnas i vardera kyl- och frysenheten.

Motivering

Vid projektinspektion den 29.10.2008 konstaterades att daghemmet Klintebo inte uppfyller de krav som ställs med stöd av 23 § LL om hälsovården (1967:36) och 10 § livsmedelslagen (FFS 23/2006) antagen genom LL om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen 1 § (2007:26).

För att undvika hälsofara ska punkterna 1-4 åtgärdas i enlighet med standarden SFS-EN 1176 och 1177 samt 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004) antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8).

I avseende att undvika uppkomst av sanitär olägenhet ska punkterna 5-7 åtgärdas med stöd av 16 § LL om hälsovården (1967:36).

Separat handtvättställe med rinnande varmt och kallt vatten, väggfasta ställningar för pappershandukar och flytande tvål ska finnas med stöd av (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II kapitel I punkt 4 och kapitel II punkt 3.

Alla ytor i utrymmen där livsmedel hanteras ska vara hela och lätta att rengöra enligt (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II Kapitel 2 punkt 1 f).

Lokalen ska ha ändamålsenliga uppvärmnings och nedkylningsanordningar anpassat till verksamhetens art och omfattning enligt (EG) förordning 852/2004 Bilaga II kapitel I punkt 2 d.

Bakgrund

Hälsonämnden har vid möte Hn/Tj 14/07 § 235 beslutat att hälsoinspektionen som projekt under 2008 skall inspektera daghem. Hälsoinspektionens arbetsuppgifter överfördes till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet den 02.01.2008.

Avgift

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt ÅMHHM:s avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008 (Beslut 312 S10).

Avgiften faktureras separat.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Rauli Lehtinen
T.f. Myndighetschef
Beslutande

Magnus Eriksson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning