

Mariehamns Stad
Pb 207
22101 Mariehamn

Objekt

Daghemmet Blåkråkan
Skolstigen
Mariehamn

Beslut

Daghemmet Blåkråkan föreläggs enligt 80 §, 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister **senast den 31.08.2009**.

Följande brister ska åtgärdas:

1. Påfyllnad av dämpande underlag ska utföras vid klätterställningen och rutschbanan.
2. Längs hela rutschbanan ska skyddsräcke sättas upp och en stång ska monteras så att den är placerad mellan 70-90 cm över golvnivån vid rutschbanans nedsittningsdel.
3. På de gungor där kättingarnas godstjocklek närmast sitsen endast uppgår till hälften av den ursprungliga tjockleken ska kättingen bytas ut.
4. Vippunga står för nära stängslet och ska flyttas.
5. Eluttagen ska vara barnsäkra.
6. En tätningslist måste bytas i den nedre frysen i köket.
7. I köket ska det installeras ett handtvättställe med tillhörande väggfast tvål och pappershållare samt ett städskåp.
8. Ett myggnät till köksfönstret ska finnas ifall fönstret öppnas för vädring.
9. I städskrubben ska den gamla torkslingan bytas ut.
10. Gamla borrhål i kakelväggarna i våtutrymmena ska tätas. Mattan i personal toaletten ska tätas runt avloppsröret.
11. Inomhusbelysningen är dålig och behöver förbättras.

Motivering

Vid projektinspektion den 31.10.2008 konstaterades att daghemmet Blåkråkan inte uppfyller de krav som ställs med stöd av 23 § LL om hälsovården (1967:36).

För att undvika hälsofara ska punkterna 1-5 åtgärdas i enlighet med standarden SFS-EN 1176 och 1177 samt 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och

konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004) antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8).

Lokalen ska ha ändamålsenliga uppvärmnings och nedkylningsanordningar anpassat till verksamhetens art och omfattning enligt (EG) förordning 852/2004 Bilaga II kapitel I punkt 2 d.

Separat handtvättställe med rinnande varmt och kallt vatten, väggfasta ställningar för pappershandukar och flytande tvål ska finnas med stöd av (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II kapitel I punkt 4 och kapitel II punkt 3.

Ett utrymme för hygienisk städutrustning ska finnas i anslutning till livsmedelsutrymmet och vara separerat från städförvaringsutrymmet som hör till andra verksamheter enligt (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II kapitel II punkt 2.

Flugnät ska finnas på dörrar och fönster som hålls öppna enligt (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II kapitel II punkt 1 d.

I avseende att undvika uppkomst av sanitär olägenhet ska punkterna 9-10 åtgärdas med stöd av 16 § LL om hälsovården (1967:36).

Med hänvisning till 3 § LF om hälsovården ska den bristfälliga inomhus belysningen förbättras.

Bakgrund

Hälsonämnden har vid möte Hn/Tj 14/07 § 235 beslutat att hälsoinspektionen som projekt under 2008 skall inspektera daghem. Hälsoinspektionens arbetsuppgifter överfördes till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet den 02.01.2008.

Avgift

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt ÅMHM:s avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008 (Beslut 312 S10).

Avgiften faktureras separat.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Rauli Lehtinen
T.f. Myndighetschef
Beslutande

Magnus Eriksson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning