

Jurmo byalag r.f
c/o Simon Englund
Jurmo
22920 Jurmo

Objekt

Solliden byagård
Jurmo
22 920 Jurmo

Beslut

Solliden byagårds kök uppfyller inte de allmänna kraven i enlighet med (FFS 23/2006) § 13:2 Jurmo byalag föreläggs att inkomma med en tidsatt åtgärdsplan för godkännande gällande utföranden av nedanstående villkor senast den **01.03.2009**

Villkor

Följande ska åtgärdas;

1. Väggarna ovan beredningsbänkarna och spisar ska förses med lättrenörbart material.
2. Städutrymmet ska färdigställas. Ett skilt städskåp behövs för köket.
3. Ventilation ovan spisar ska ordnas

Motivering

Vid projektinspektionen den 15.10.2008 konstaterades att byagårdens kök har brister som ska åtgärdas enligt ovanstående punkter, för att uppfylla kraven enligt 10 § i livsmedelslagen (FFS 2006:23) och kunna godkännas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Bakgrund

Hälsonämnden har vid möte Hn/Tj 16/07 den 22.11.2007 § 273 beslutat att hälsoinspektionen som projekt under 2008 ska inspektera byagårdar enligt 21 § LL om hälsovården (1967:36). Ärendet har överfördes till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet den 02.01.2008. Vid genomgång av projekt byagårdar den 23.12.2008, Dnr 2008-1499, beslöts att Jurmo byagård tas till enskild behandling. Projektinspektion förrättades den 15.10.2008.

Jurmo byalag r.f har hörts på inspektionsprotokollet som legat till grund för detta beslut.

Avgift

Ingen avgift debiteras

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Stig-Göran Nordberg
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning