

Solhems pensionat
Att: Charles Nylund
Löskärsvägen 18
22100 Mariehamn

Objekt

Solhems pensionat
Löskärsvägen 18
Mariehamn

Beslut

Solhems pensionat åläggs i enlighet med § 80 LL om hälsovården att **senast 01.04.2010** åtgärda de konstaterade bristerna:

1. I huvudbyggnaden ska finnas en städskrubb för inkvarteringsdelen, utrustad med utslagsvask med rinnande kallt och varmt vatten, torkslinga, upphängningsanordning för städredskap, ventilation och hyllor för städkemikalier. Städskrubben ska även förses med lås, alternativt hasp i dörrens överkant, för att förhindra att barn kommer i kontakt med städkemikalier.
2. För städning av köket ska finnas särskilda städredskap. Dessa ska märkas upp och hållas separat från andra städredskap.
3. Smutsvatten från städning av övriga lokaler får inte tas in i köket.
4. Kökets handtvättställ ska förses med väggfast ställning för engångshanddukar.
5. Tomma livsmedelslådor ska förvaras skyddat inomhus alternativt utomhus i för ändamålet avsedd nätbur med tak eller annan byggnad.
6. Ett särskilt nedkylningsskåp ska finnas för nedkylning av varm mat.. Övriga livsmedel ska inte dela detta kylutrymme.
7. Det fastställda egenkontrollprogrammet ska följas och uppmätta temperaturer antecknas. Temperaturkontroll av ankommande kyl- och frysvaror, maträtter som varmhålls och maträtter som nedkyls ska utföras och antecknas.
8. Friskluftventiler ska finnas i alla inkvarteringsrum.
9. Luftventilerna i allmänna duschutrymmen, WC och bastu ska rengöras och hållas i sanitärt gott skick.

10. I längan ska finnas en städskrubb utrustad med utslagsvask med rinnande kallt och varmt vatten, torkslinga, upphängningsanordning för städredskap, ventilation och hyllor för städkemikalier. Städskrubben ska även förses med lås, alternativt hasp i dörrens överkant, för att förhindra att barn kommer i kontakt med städkemikalier.
11. I duschutrymmet på bortre husets övervåning ska det rostiga elementet, de trasiga rörskydden samt mögelangreppen åtgärdas.

Motivering

Vid projektinspektion den 01.06.2009 konstaterades ett antal brister vid Solhems pensionat.

För kökets städutrustning ska finnas ett utrymme utrustat med rinnande vatten, utslagsvask, ventilation, värmeslinga, hyllor för städkemikalier och upphängningsanordning för städredskap, med stöd av (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II kapitel II punkt 2.

Enligt (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II kapitel I punkt 1 ska livsmedelslokaler hållas rena och i gott skick.

Separat handtvättställ med rinnande varmt och kallt vatten, väggfasta ställningar för pappershandukar och flytande tvål ska finnas med stöd av (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II kapitel I punkt 4.

Tomma livsmedelslådor ska förvaras skyddat inomhus eller utomhus i för ändamålet avsedd nätbur enligt (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II kapitel 1 punkt 2, för att undvika kontaminering till livsmedel.

Lokalen ska ha ändamålsenliga uppvärmnings och nedkylningsanordningar anpassat till verksamhetens art och omfattning enligt (EG) förordning 852/2004 kapitel 1 punkt 2d.

Livsmedelsföretagaren ska utarbeta en skriftlig plan för egenkontrollen, iaktta den och föra bok över genomförandet enligt 20 § livsmedelslagen (FFS 23/2006)

Punkterna 8-11 föreskrivs med stöd av 16 § LL om hälsovården (1967:36).

Punkt 8 har förelagts redan år 2000, beslut § 116/22.06.00. Har bristerna inte åtgärdats senast 01.04.2010 kommer myndigheten att förelägga om vite, enligt LL om hälsovården (1967:36) 13 kap 81 §.

Bakgrund

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska pensionat och gästhem inspekteras i projektform.

Projektinspektion utfördes den 01.06.2009.

Ärendet är anhängiggjort hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet den 07.05.2009.

Avgift

För projektinspektionen debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Helena Jarvad
Extra miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning