

Bomans gästhem
Vårdöbyvägen 75
22550 Vårdö

Objekt

Bomans gästhem
Vårdöbyvägen 75
Vårdö

Beslut

Bomans gästhem åläggs i enlighet med § 80 LL om hälsovården att **senast 01.04.2010** åtgärda de konstaterade bristerna:

1. I anslutning till köket ska finnas en städskrubb utrustad med utslagsvask med rinnande kallt och varmt vatten, torkslinga, upphängningsanordning för städredskap, ventilation och hyllor för städkemikalier. Städskrubben ska även förses med lås, alternativt hasp i dörrens överkant, för att förhindra att barn kommer i kontakt med städkemikalier. Städredskap för köket ska märkas upp och hållas separat från andra städredskap.
2. Städskrubben i längan ska förses med torkslinga.
3. Kökets handtvättstätt ska förses med väggfast ställning för engångshanddukar.
4. Mikrobiologisk brunnsvattenanalys ska utföras årligen. Fysikalisk-kemisk analys ska utföras vart tredje år.

Motivering

Vid projektinspektion den 07.05.2009 konstaterades ett antal brister vid Bomans gästhem.

Punkt 1 föreskrivs med stöd av (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II kapitel 2 punkt 2.

Punkt 2 föreskrivs med stöd av 16 § LL om hälsovården (1967:36).

I livsmedelslokal ska separat handtvättställ med rinnande varmt och kallt vatten, väggfasta ställningar för pappershandukar och flytande tvål ska finnas med stöd av (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II kapitel I punkt 4.

Brunnsvattenanalyser ska genomföras för att säkerställa vattenkvaliteten, med stöd av LF om hälsovården (1973:63) 4 kap 19 §.

Bakgrund

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska pensionat och gästhem inspekteras i projektform.

Projektinspektion utfördes den 07.05.2009.

Ärendet är anhängiggjort hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet den 07.05.2009.

Avgift

För projektinspektionen debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Helena Jarvad
Extra miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besväransvisning