

Kastelholms gästhem  
Att: Ros-Marie Lundberg  
Tosarbyvägen 47  
22520 Kastelholm

## Objekt

Kastelholms gästhem  
Tosarbyvägen 47  
Kastelholm

## Beslut

Kastelholms gästhem åläggs i enlighet med § 80 LL om hälsovården att **senast 01.04.2010** åtgärda de konstaterade bristerna:

1. I anslutning till köket ska finnas en städskrubb utrustad med utslagsvask med rinnande kallt och varmt vatten, torkslinga, upphängningsanordning för städredskap, ventilation och hyllor för städkemikalier. Städskrubben ska även förses med lås, alternativt hasp i dörrens överkant, för att förhindra att barn kommer i kontakt med städkemikalier.
2. Ovanför den ena av hoarna i köket ska en tydlig bild eller text informera vilken av hoarna som används endast för handtvätt. Detta handtvättställe ska förses med väggfasta ställningar för flytande tvål och pappershanddukar.
3. Alla kyl- och frysenheter ska förses med termometrar så att temperaturen lätt kan kontrolleras.
4. Lamporna i köket ska förses med splitterskydd.
5. Handtvättstället vid den gemensamma WC:n i anslutning till bastun ska förses med väggfasta ställningar för flytande tvål och pappershanddukar.
6. I gamla huset ska städredskap och städkemikalier förvaras i en särskild städskrubb utrustad med utslagsvask med rinnande kallt och varmt vatten, torkslinga, upphängningsanordning för städredskap, ventilation och hyllor för städkemikalier. Städskrubben ska även förses med lås, alternativt hasp i dörrens överkant, för att förhindra att barn kommer i kontakt med städkemikalier.
7. Ventilationen i det gemensamma duschutrymmet i gamla huset ska förbättras för att förhindra fuktskador.

## **Motivering**

Vid projektinspektion den 15.05.2009 konstaterades ett antal brister vid Kastelholms gästhem.

Ett utrymme för hygienisk städutrustning ska finnas i anslutning till livsmedelsutrymmet och vara separerat från städförvaringsutrymmet som hör till andra verksamheter enligt (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II kapitel II punkt 2.

Separat handtvättställ med rinnande varmt och kallt vatten, väggfasta ställningar för pappershandukar och flytande tvål ska finnas med stöd av (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II kapitel I punkt 4.

Temperaturen i kyl- och frysanordningar ska kunna kontrolleras, enligt (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II kapitel I punkt 2d.

Punkt 4 föreskrivs med stöd av (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II kapitel I punkt 7.

Punkterna 5-7 föreskrivs med stöd av 16 § LL om hälsovården (1967:36).

## **Bakgrund**

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska pensionat och gästhem inspekteras i projektform.

Projektinspektion utfördes den 15.05.2009.

Ärendet är anhängiggjort hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet den 07.05.2009.

## **Avgift**

För projektinspektionen debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.



## **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund  
Myndighetschef  
Beslutande

Helena Jarvad  
Extra miljöskyddsinspektör  
Föredragande

## ***Bilagor***

1. Besvärсанvisning