

Mariehamns stad/ hamnen
Pb 5
22 101 Mariehamn

Objekt

Tullens lokaler
Vikingterminalen
Mariehamn

Beslut

De missfärgade taksnivorna ska bytas i rummet där postpaket hanteras och riktvärdena för god inomhustemperatur (20-22 °C) ska följas, 21 § LL om hälsovården (1967:36). ÅMHHM rekommenderar att flödesbalansen i ventilationssystemet ses över så att den uppfyller LF om Ålands byggbestämmelser (109/2008).

Senast 15.11.2009 ska en åtgärdsplan inkomma till ÅMHHM för godkännande.

Motivering

Vid inspektionen 24.08.2009 konstaterades missfärgningar i taksnivorna i rummet där postpaket hanteras. Orsaken är enligt Tony Sindén (Mariehamns stad) tidigare takläckage (yttertak) vilket har åtgärdats. Fuktskadat material kan ge upphov till sanitär olägenhet på det som avses i 21 § LL om hälsovården (1967:36) varför fuktskadade taksnivor måste bytas.

I lokalen där postpaket hanteras mättes temperaturen 25,2 °C och i allmänna kontorslokalen mättes temperaturen 27,1 °C. Riktvärdena för god inomhustemperatur är 20-22 °C (Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar för boendehälsa; 2008), varför åtgärder ska vidtas för att sänka inomhuslufttemperaturen.

Tullpersonalen har även gjort egenkontroll 2008-2009 med temperaturmätningar då temperaturvärden 17 – 30 °C har mätts. För höga och låga temperaturvärden kan ge upphov till sanitär olägenhet på det som avses i 21 § LL om hälsovården (1967:36). Tullpersonalens klagomål på inomhusluften och symptom såsom huvudvärk och trötthet har med stor sannolikhet samband med hög lufttemperatur i lokalen.

Bakgrund

ÅMHM har på begäran av Mariehamn stad gjort en inomhusluftundersökning vid tullen i Vikingterminalen.

Ärendet är anhängiggjort hos ÅMHM den 19.08.2009.

Avgift

60 euro enligt timdebitering a' 20 euro i bilaga 1 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Rauli Lehtinen
Tf. myndighetschef
Beslutande

Eeva Axelsson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning

För kännedom

Ålands tulldistrikt, Pb 40, 22101 Mariehamn