

Mikael Sundström
Hagviksvägen 138
22 610 Lemland

Verksamhet

Utläggning av en ca 400 meter lång slinga i vatten för värme/kylanläggning
Märrskatehöjden Rnr 1:30
Haddnäs
Lemland

Beslut

Vid utläggning av slinga i vatten för värme/kylanläggning ska instruktionerna som meddelas med stöd av 15 § LL om miljöskydd (ÅFS 2008:124) i detta beslut följas.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att verksamheten uppfyller alla lagens krav.

Instruktioner och föreskrifter

1. Innan anläggningen tas i bruk ska kollektorslangen täthetsprovats.
2. Vid val av köldbärarvätska ska sådan vätska prioriteras som ger så lite skadliga effekter som möjligt vid eventuellt läckage.
3. Anläggningen ska utformas så att den automatiskt stängs av vid läckage från kollektorslangen. Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen ska fastighetsägaren utan dröjsmål tillkalla kompetent servicepersonal och åtgärda läckaget. Vid läckage till omgivningen ska ÅMHH informeras.
4. Maskinellt grävningsarbete i vattenområde ska utföras under vinterhalvåret 1.10-1.4.

Motivering

Myndigheten har granskat ansökan, funnit grundad anledning att pröva verksamhetens laglighet och beslutat att meddela instruktioner för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan enligt 15 och 24 §§ LL om miljöskydd

(ÅFS 2008:124). För att trygga att ändamålet med verksamheten uppnås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan, utan att denna miljöhänsyn blir oskälig, meddelar myndigheten instruktioner gällande utförandet av vattenföretaget. Med beaktande av föreskrivna instruktioner och föreskrifter bedöms verksamheten uppfylla gällande krav.

Villkor 1-3 motiveras med att vattenföretag ska utföras och vattenfarlig verksamhet utövas i enlighet med 4 kap 1 § i vattenlagen så att ändamålet med företaget eller verksamheten nås med minsta skada och olägenhet för miljön utan att kostnaderna för dessa hänsyn medför att företaget eller verksamheten omöjliggörs. Särskilt ska beaktas att grundvattnet och vattenmiljön skadas så litet som möjligt och hålls i ett så naturligt skick som möjligt.

Villkor 4 motiveras med att ytvattenkvalitén ska skyddas enligt 5 kap. 1 § i vattenlagen samt att vattenföretag ska utföras med hänsyn till fiskbeståndet i enlighet med 4 kap. 4 § punkt a. i vattenlagen.

Bakgrund

Mikael Sundström har ansökt om miljögranskning av utläggning av en ca 400 meter lång slinga i vatten för värme/kylanläggning, i enlighet med karta i ansökan, vid fastigheten Märrskatehöjden Rnr 1:30 i Haddnäs, Lemland. Sökanden har erhållit vattenägarens skriftliga godkännande. Bottenbeskaffenheten på den aktuella platsen är sand och vattendjupet är ca 0,5 meter. Kollektorslangen kommer att grävas ner till 1-1,2 meter under sjöbotten.

Fiskeribyran vid Ålands landskapsregering har 14.09.2009 givit ett utlåtande och bedömt att projektet har endast försumbar påverkan på fisk. Fiskeribyran har inget att anföra mot projektet.

Museibyran har 30.09.2009 givit ett muntligt utlåtande och konstaterat att man inte har något att invända mot projektet ur ett antikvariskt perspektiv.

Ärendet är anhängiggjort vid ÅMHH 16.06.2009.

Avgift

För beslutet uppbärs en avgift om 100 euro enligt avgiftstabell 1 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008, beslut nr 312 S10 (Dnr S40/07/5/249).



Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Andreas Nyberg
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning