

FAB Villa West
Skolstigen 11
22 100 Mariehamn

Verksamhet

Borrning av tre stycken ca 200 meter djupa energibrunnar
Skolstigen 12
Mariehamn

Beslut

Ansökan föranleder inte några vidare åtgärder enligt 15 § LL (2008:124) om miljöskydd.

Borrning i berg regleras genom bilaga 3 i LF (2008:130) om miljöskydd, vilken det är er skyldighet att följa. Bilagan bifogas detta beslut.

ÅMHH förutsätter att Mariehamns stads godkännande beträffande borrhålens placering följs.

Motivering

ÅMHH har granskat ansökan. Den aktuella placeringen av borrhålet uppfyller de krav som framkommer av ovannämnda bilaga. Närmaste energibrunn finns enligt anmälan på ett avstånd av ca 50 meter från aktuella borrhålsplatser. Den aktuella tomten är stadsplanerad.

ÅMHH har därmed inte funnit grundad anledning att pröva verksamhetens laglighet eller orsak att meddela särskilda instruktioner enligt 15 § LL (2008:124) om miljöskydd.

Information

Energibrunnar ska placeras minst 20 meter från varandra vid vertikal borrning. Ifall borrhålen vinklas ifrån varandra ska skyddsavståndet vara minst 20 meter på det djup som motsvarar 40 procent av det totala borrhålsdjupet.

Bakgrund

FAB Villa West har lämnat in en anmälan om borrning av tre ca 200 meter djupa energibrunnar vid Skolstigen 12 på fastigheten 478-404-1-91 i Östernäs, Mariehamn. Mariehamns stad har gett skriftligt godkännande för borrning intill gatuområde och närliggande tomt i söder.

Ärendet är anhängiggjort vid ÅMHH 11.05.2009.

Avgift

För beslutet uppbärs en avgift om 100 euro enligt avgiftstabell 1 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008, beslut nr 312 S10 (Dnr S40/07/5/249).

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Andreas Nyberg
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Bilaga 3 i LF (2008:130) om miljöskydd, krav vid borring i berg.
2. Besvärсанvisning