

Saltviks Kommun
Lillängs 14
22 320 Ödkarby

Objekt

Rangsby Skola
Lidkroksvägen 26
Saltvik

Beslut

Riktvärdena för god inomhustemperatur (20-22 °C) ska följas (Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar för boendehälsa; 2008). Flödesbalansen i ventilationssystemet ska ses över så att den uppfyller LF om Ålands byggbestämmelser (109/2008).

Saltviks kommun ska senast 01.12.2009 vidta ovannämnda åtgärder. Därefter ska ÅMHH meddelas vilka åtgärder som har vidtagits.

ÅMHH rekommenderar att dörren mellan kopieringsrummet och lärarrummet hålls stängd för att undvika sanitär olägenhet (värme och kemiska emissioner) att spridas från kopieringsrummet, 21 § LL om hälsovården (1967:36).

Motivering

Vid inspektion 28.09.2009 konstaterades att temperaturen i lärarrummet var hög (24,2 °C), varför åtgärder ska vidtas för att sänka inomhuslufttemperaturen. Under uppvärmningsperioden ska temperaturen i skolor ligga vid 20-22 °C (Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar för boendehälsa; 2008). Ett samband mellan hög lufttemperatur och klagomål på inomhusluften är inte ovanligt.

Dörren mellan kopieringsrummet och lärarrummet hålls öppet och kan därför orsaka sanitär olägenhet via hög temperatur samt kemiska emissioner från kopiatorer till lärarrummet, 21 § LL om hälsovården (1967:36).

Felaktig flödesbalans i ventilationssystemet kan orsaka problem med hög temperatur samt förhöjda halter av kemiska emissioner i inomhusluften och ska därför ses över så att den uppfyller LF om Ålands byggbestämmelser (109/2008).

Bakgrund

ÅMHH har på begäran av Saltviks kommun gjort en inomhusluftundersökning i Rangsby Skola.

Ärendet är anhängiggjort hos ÅMHH den 29.09.2008.

Avgift

Ingen avgift faktureras.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Eeva Axelsson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning