

Ålands naturbruksskola
Jomalagårdsv. 16
22 150 Jomala

Objekt

Ålands naturbruksskolans internat
Jomalagårdsvägen 16
Jomala

Beslut

Ventilationssystemet ska rengöras för att undanröja sanitär olägenhet enligt 21 § i LL om hälsovården (ÅFS 1967:36).

Ventilationsflöden ska injusteras så att det uppfyller landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelsesamling (ÅFS 109/2008).

Senast 15.12.2009 ska ventilationsprotokoll över injusteringar och rengöring inkomma till ÅMHH för godkännande.

Ovannämnda gäller för C-trappa i Ålands naturbruksskolans internat.

Motivering

Vid inspektionen 14.10.2009 konstaterades att tilluftsventilen var smutsig och att fastighetsskötaren Selenius informerade att ventilationsanläggningen inte har rengjorts på lång tid.

Inneboende Karol Kakko beskrev att hon har symtom såsom hosta och trötthet när hon bor i internatet och att symptomen försvinner när hon bor någon annanstans.

Smutsig ventilationssystem ger upphov till sanitär olägenhet på det som avses i 21 § LL om hälsovården (ÅFS 1967:36) varför ventilationssystemet ska rengöras. Smutsig ventilationssystem kan även ge upphov till låga ventilationsflöden varför ventilationsflöden ska injusteras så att det uppfyller landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelsesamling (ÅFS 109/2008). Smutsig ventilationssystem kan ge symtom såsom hosta och trötthet.

Bakgrund

ÅMHH har på begäran av Ålands naturbruksskola gjort en inomhusluftundersökning vid Ålands naturbruksskolans internat, lägenhet 2 i trappa C .



Ärendet är anhängiggjort hos ÅMHHM den 08.10.2009.

Avgift

120 euro enligt timdebitering á 20 euro i bilaga 1 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Eeva Axelsson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning