

Ålands Omsorgsförbund
Strandgatan 23
22 100 Mariehamn

Objekt

Butik Unik
Godbyvägen 3
Mariehamn

Beslut

Injustering av luftflöden i lokalen ska utföras så att det uppfyller landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelsesamling (2008:109) och för att undvika sanitär olägenhet enligt 16 § i LL om hälsovården (1967:36).

Avloppslukten i WC/dusch ska åtgärdas så att inte sanitär olägenhet uppstår enligt 16 § LL om hälsovården (1967:36).

Senast 15.01.2010 ska ovannämnda brister åtgärdas. ÅMHH ska meddelas när de är utförda.

ÅMHH rekommenderar att takisoleringen ovanför hallen byts enligt 16 § LL om hälsovården (1967:36).

Motivering

Vid inspektionen 02.10.2009 konstaterades dåliga luftflöden i lokalen varför injustering av luftflöden ska utföras så att det uppfyller landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelsesamling (2008:109) och för att undvika sanitär olägenhet enligt 16 § i LL om hälsovården (1967:36).

Det konstaterades en stark lukt av avlopp i WC/duschrummet. Lokalen ska underhållas på sådant sätt, att sanitär olägenhet icke åsamkas dem, som uppehåller där, varför detta ska åtgärdas enligt 16 § LL om hälsovården (1967:36).

Mikrobundersökning från 28.10.2009 visar måttlig tillväxt av mögel (*Penicillium* spp.) och bakterier i hallens takisolering. Mikrotillväxten anses inte medföra sanitär olägenhet med så pass små mikrobmängder. Det konstaterades dock att hallen har haft vattenläckage p.g.a. synliga fläckar på isoleringen, varför ÅMHH rekommenderar att takisolering ovanför hallen byts enligt 16 § LL om hälsovården (1967:36).

Bakgrund

Ålands Omsorgsförbund har lämnat in en anhållan om inomhusluftundersökning av Butik Unik:s lokaler vid Godbyvägen 3 i Mariehamn.

Ärendet är anhängiggjort hos ÅMHH 22.09.2009.

Avgift

140 euro enligt timdebitering á 20 euro i bilaga 1 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Eeva Axelsson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning
2. Faktura

Delgivning

Holmbergs Ab, Godbyvägen 13, 22100 Mariehamn