

Mariehamns stad
Pb 5
22 101 Mariehamn

Objekt

Tallbacken
Matrosgatan 3
Mariehamn

Beslut

Tallbackens lokal på Matrosgatan 3 i Mariehamn godkänns för barn-, ungdoms- och mödraskyddshem enligt 23 § LL om hälsovården (1967:36), med de villkor som framgår nedan. Villkoren ska utföras omgående dock senast 01.03.2010. Mariehamns stad ska därefter anmäla Tallbacken för inspektion till ÅMHH.

Livsmedelsutrymmena godkänns som livsmedelslokal i enlighet med 13 § 1 mom. livsmedelslagen (23/2006) antagen genom LL om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen (26/2007).

Villkor

Följande villkor föreskrivs:

1. Det ska finnas skyddsräcke runt spisaggregatet i bastun.
2. Injustering av luftflöden i de allmänna utrymmen ska utföras.
3. Ventilationssystemet ska rengöras.
4. Det ska finnas ställning för städredskap i städsåpet.
5. Friskluftsventil ska finnas i städsåpet.
6. Vägghasta ställningar för flytande tvål ska finnas i WC och i kök.
7. Personalen ska inneha intyg i hygienkompetens.
8. Separat skärbräda för kött/grönsaker/fisk ska finnas för livsmedelshantering.
9. Den ska ena diskhon i köket ska användas enbart för handtvätt och märkas för dess ändamål.

Motivering

Vid inspektionen 17.09.2009 konstaterades att lokalen kan godkännas för denna typ av verksamhet enligt 23 § LL om hälsovården (1967:36) under förutsättning att villkoren ovan åtgärdas omgående. Tallbacken har nio stycken vårdplatser.

Spisaggregatet saknar skyddsräcke i bastun. För att undvika hälsofara enligt 3 och 7 §§ lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004) antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8) föreskrivs villkor 1.

Låga ventilationsflöden konstaterades bl a i duschrummet, varför villkor 2 föreskrivs så att den uppfyller LF om Ålands byggbestämmelser (2008:109) och för att undvika sanitär olägenhet enligt 16 § i LL om hälsovården (1967:36).

Ventilationssystemet var smutsigt. För att undvika sanitär olägenhet föreskrivs villkor 3 enligt 16 § i LL om hälsovården (1967:36).

Villkor 4 och 5 föreskrivs enligt 16 § i LL om hälsovården (1967:36) för att förebygga sanitär olägenhet som kan uppstå om städrederkap inte tillåts torka på ett ändamålsenligt sätt.

Ställning för flytande tvål saknas i WC och kök. Om tvålbehållaren står på tvättfatet och har gammal tvål på utsidan, kan detta vara grogrund för bakterier. Villkor 6 föreskrivs för att upprätthålla en god hygien och därmed även undvika uppkomst av sanitär olägenhet med stöd av 16 § LL om hälsovården (1967:36).

Personalen som hanterar livsmedel saknar dokumenterad hygienkompetens, varför villkor 7 föreskrivs. Dokumenten ska förvaras bland egenkontrollförhandlingar i livsmedelslokalen enligt bilaga II kapitel VIII punkt 2 i EG-förordning om livsmedelshygien (852/2004).

Villkor 8 föreskrivs eftersom det saknas separata skärbrädor för fisk/kött/kyckling/grönsaker. Detta ska åtgärdas så att livsmedelshanteringen hålls väl separerad enligt EG-förordning 852/2004 om livsmedelshygien bilaga II kapitel I punkt 2 d, kapitel II punkt 1 och kapitel III punkt 2 h.

Det saknas separat handtvättställ i köket varför villkor 9 föreskrivs. Ett separat handtvättställ med rinnande varmt och kallt vatten ska finnas enligt EG-förordning om livsmedelshygien (852/2004) bilaga II kapitel I punkt 4, kap II punkt 3.

Bakgrund

Mariehamns stad har 28.09.2009 lämnat in en ansökan genom Stig Orre om godkännande av lokal för barn-, ungdoms- och mödraskyddshem på Matosgatan 3 i Mariehamn. Sökanden har hörts på underlaget till beslut.

Ärendet är anhängiggjort hos ÅMHH 28.09.2009.

Avgift

300 euro enligt punkt 1, avgiftstabell 2 ordinarie objekt i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008 (Dnr S40/07/5/249).



Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Rauli Lehtinen
Tf. myndighetschef
Beslutande

Eeva Axelsson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning
2. Faktura