

Sunds kommun
Norra Sundsvägen 361
AX-22520 Sund

Objekt

Tallgårdens serviceboende
Lisafastersgränd 2
Sund

Beslut

Sunds kommun föreläggs med stöd av 16 § LL om hälsovården (1967:36) och 22 § lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004) antagen genom LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1967:36) att åtgärda följande brister vid Tallgårdens serviceboende senast den 01.02.2010.

1. Injustering av luftflöden i de allmänna utrymmena ska utföras.
2. Produktinformationsblad för kemikalier ska finnas i städsåpet.

Motivering

Vid projektinspektion den 21.10.2009 konstaterades att serviceboendet Tallgården inte uppfyller alla de krav som ställs i hälsovårdslagstiftningen och i konsument säkerhetslagstiftningen. Sunds kommun föreläggs därför att vidta åtgärder för att uppfylla de ställda kraven.

Låga ventilationsflöden konstaterades, varför flödesbalansen i ventilationssystemet ska justeras så att den uppfyller LF om Ålands byggbestämmelser (2008:109) och för att undvika sanitär olägenhet enligt 16 § i LL om hälsovården (1967:36).

Produktinformationsblad saknas i städsåpet. I produktinformationsbladet finns det information om hur man ska bete sig om man exempelvis får i sig kemikalier eller om det har inträffat någon annan olycka t.ex. när större mängder kemikalier kommer ut i avloppet eller vid en brand. Därför ska de införskaffas i enlighet med 3 och 7 §§ lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004) antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8).

Bakgrund

Enligt av landskapsregeringen fastställd tillsynsplan för 2009 ska serviceboende och vårdhem inspekteras i projektform. Femton objekt har besökts.

Avgift

För detta beslut och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Rauli Lehtinen
Tf. myndighetschef
Beslutande

Eeva Axelsson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning