

Lemlands kommun
Kommunrundan 7
AX-22610 Lemland

Objekt

Sveagårdens serviceboende
Svedjevägen 17
Lemland

Beslut

Lemlands kommun föreläggs med stöd av 16 och 21 §§ LL om hälsovården (1967:36) och 22 § lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004) antagen genom LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1967:36) att åtgärda följande brister vid Sveagårdens serviceboende senast den 01.04.2010.

1. Injustering av luftflöden i de allmänna utrymmena ska utföras.
2. Kemiska lukten i de allmänna utrymmen ska åtgärdas så att luktproblematiken försvinner.
3. Produktinformationsblad för kemikalier ska finnas i städsåpet.

Motivering

Vid projektinspektion den 09.10.2009 konstaterades att serviceboendet Sveagården inte uppfyller alla de krav som ställs i hälsovårdslagstiftningen och i konsument säkerhetslagstiftningen. Lemlands kommun föreläggs därför att vidta åtgärder för att uppfylla de ställda kraven.

Låga ventilationsflöden konstaterades, varför flödesbalansen i ventilationssystemet ska justeras så att den uppfyller LF om Ålands byggbestämmelser (2008:109) och för att undvika sanitär olägenhet enligt 16 § i LL om hälsovården (1967:36).

Det konstaterades kemisk lukt i de allmänna utrymmen. Den kemiska lukten var så pass kraftig att Lemlands kommun ska vidta åtgärder så att sanitär olägenhet kan avhjälpas eller begränsas enligt 21 § i LL om hälsovården (1967:36).

Produktinformationsblad saknas i städsåpet. I produktinformationsbladet finns det information om hur man ska bete sig om man exempelvis får i sig kemikalier eller om det har inträffat någon annan olycka t.ex. när större mängder kemikalier kommer ut i avloppet eller vid en brand. Därför ska de införskaffas i enlighet med

3 och 7 §§ lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004) antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8).

Bakgrund

Enligt av landskapsregeringen fastställd tillsynsplan för 2009 ska serviceboende och vårdhem inspekteras i projektform. Femton objekt har besökts.

Avgift

För detta beslut och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Eeva Axelsson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning